



Lubliniec, dnia 23.04.2020 r.

AZP.382.04.2020

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „**Modernizacja dachów i tarasu w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu**”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

Po przeprowadzonych oględzinach na miejscu prosimy o wyjaśnienie treści przedmiarów:

Pytanie 1: W przedmiarze 1 dotyczącym Dachy dwuspadowego nie uwzględniono pozycji dodatkowego założenia dylatacji na łączeniu (styku) dachu przedłużanego z istniejącym ok. 16 mb.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni materiał własny w postaci arkusza blachy, który należy zastosować jako dylatację pod membranę na dachu dwuspadowym (dach nad rozdzielnią); robocizna określona została w pozycjach 6, 7, 8 przedmiaru robót.

Pytanie 2: W przedmiarze 5 dotyczącym Tarasu nad poradnią- budynek J nie uwzględniono lei spustowych systemowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewidział wymiany lei z uwagi na ich prawidłowy stan techniczny i brak uszkodzeń. Należy pozostawić istniejące leje poprzez podklejenie membrany na kleju pod spód (pod istniejący lej).

Pytanie 3: W przedmiarach 6 i 7 dotyczących Daszku nad portiernią i Garaży nad portiernią prosimy o weryfikację ilości obróbek blacharskich.

Odpowiedź: Ilość obróbek blacharskich jest prawidłowa; zamawiający przewidział mocowanie obróbek blacharskich „dookoła” a nie „na składania”.

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Pytanie 4: W pozycji wszystkich przedmiarów dotyczącej mocowania mechanicznego membrany wkradł się błąd w jednostce miary- wszędzie podane są m².

Odpowiedź: W pozycjach dotyczących mocowania mechanicznego membrany zastosowano omylnie jednostkę miary - należy zastosować jednostkę miary „sztuki” zamiast „m²”.

Pytanie 5: Czy Zamawiający określa jakiegokolwiek wymagania co do materiałów?

Odpowiedź: Wymagania dla materiału: membrana PVC grubości 1,5 mm, zgrzewalna.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana

Beata Musialik