

Odpowiedzi do pytań do zapytania ofertowego na art. elektryczne 2020 r

Pyt.1 Zamawiający dopuszcza stateczniki elektroniczne obsługujące 2 świetlówki 18 W.

Pyt.2 Zamawiający dopuszcza stateczniki elektroniczne obsługujące 2 świetlówki 36 W.

Pyt. 3 Tak.

pyt.4 Tak zasilanie jednostronne.

Pyt.5 Tak

Pyt. 6 Zamawiający dopuszcza zapłonniki uniwersalne.

Pyt.7 Zamawiający dopuszcza oba modele.

Pyt.8 Zamawiający dopuszcza żarówki GLS 40 W.

Pyt.9 Tak

Pyt.10 Tak

Pyt. 11 Zamawiający dopuszcza żarówki bez radiatora.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu dostawy do 12.00

Sporządziła

Iwona Jasińska