



FOR LIGHT S.C. ul. Kędzierzyńska 17/5
41-902 Bytom Tel. 500 400 577
Fax (32) 70710 58
for-light@wp.pl

Bytom, dn. 16.01.2020r

Dot.: postępowania nr ALE.2302.1.2020

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

PROŚBA O WYJAŚNIENIA

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Poz. 34. Bardzo proszę określić jaką ilość świetlówek mają obsługiwać stateczniki (1,2,3, czy 4)? Stateczniki mają być magnetyczne czy elektroniczne? Stateczniki 20W zostały wycofane ze sprzedaży, czy Zamawiający dopuści stateczniki obsługujące świetlówki 18W?
- Poz.35. Bardzo proszę określić jaką ilość świetlówek mają obsługiwać stateczniki (1,2,3, czy 4)? Stateczniki mają być magnetyczne czy elektroniczne? Stateczniki 40W zostały wycofane ze sprzedaży, czy Zamawiający dopuści stateczniki obsługujące świetlówki 36W?
- Poz. 37. Czy Zamawiający wymaga zwykłych świetlówek liniowych 36W G13?
- Poz. 38. Czy Zamawiający dopuści świetlówkę ledową TUBA LED T8 G13 1200mm 18W 3000K 230V 1750Lm, 25 000h?
- Poz. 39. Czy Zamawiający dopuści świetlówkę kompaktową 11W/840 2P G23 OXY S o takich samych parametrach świetlnych jak świetlówka marki PHILIPS?

- Poz. 52,53. Zapłonniki do świetlówek S10 i S2 nie uniwersalne zostały wycofane ze sprzedaży, bardzo proszę o dopuszczenie uniwersalnych?
- Poz. 55. Proszę określić kształt żarówki sodowej (eliptyczna czy tubularna)?
- Poz. 56. Żarówki wstrząsoodporne zostały wycofane ze sprzedaży na mocy Dyrektywy unijnej, bardzo proszę o dopuszczenie żarówki GLS E27 40W 230V A60?
- Poz. 58. Czy Zamawiający dopuści żarówkę ledową o mocy 5-6W w marce PHILIPS odpowiadającą mocy 40W, pozostałe parametry bez zmian?
- Poz. 59. Czy Zamawiający dopuści żarówkę ledową o mocy 8W w marce PHILIPS odpowiadającą mocy 60W, pozostałe parametry bez zmian?
- Poz.60. Żarówki ledowe z radiatorem zostały wycofane ze sprzedaży, gdyż nowa technologia led jest tak skonstruowana, że nie ma potrzeby odprowadzania ciepła przez radiator, ponieważ źródło go nie generuje w takich ilościach, aby radiator był konieczny. Proszę o dopuszczenie żarówek ledowych bez radiatora.

W umowie jest zapis, iż dostawa musi nastąpić w godzinach między 8:30-11:00. Większość firm dostarcza towary za pośrednictwem firm kurierskich. Otrzymałam informację od przewoźnika, że możliwa dostawa do Państwa jest w godzinach od 8:00-12:00, w związku z tym bardzo proszę o wydłużenie czasu dostaw.

Dodatkowo w związku niejasnościami w formularzu cenowo-asortymentowym i zadanyimi pytaniami, bardzo proszę o wydłużenie czasu składania ofert do 21.01.2020r.

Z wyrazami szacunku,



FOR LIGHT S.C.
Jadwiga Alicja, Małgorzata Klicha
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kędzierzyńska 17/5
41-902 Bytom
NIP PL 6263006902