



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Lubliniec, dnia 13.03.2024 r.

ALE.260.99.2024

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „**Dostawa artykułów elektrycznych**”.

W związku z zadanymi pytaniami do zapytania ofertowego złożonymi przez wykonawców wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Poz. 8. Dla wskazanych wkładek jest duża różnica cen, uprzejmie proszę o doprecyzowanie rodzajów i ilości wkładek.

Odpowiedź: Zamawiający planuje zakup bezpieczników NV 1-40, 60, 80 po 3 sztuki.

Pytanie 2

Poz. 9. Czy Zamawiający ma na myśli wkładki BIWTS szybkie?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wkładki szybkie BIWTS.

Pytanie 3

Poz. 16. Proszę o doprecyzowanie, czy ma to być produkt podtynkowy, czy natynkowy?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o produkt podtynkowy.

Pytanie 4

Poz. 17. Proszę o doprecyzowanie, czy ma to być produkt podtynkowy, czy natynkowy?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o produkt podtynkowy.

Pytanie 5

Poz. 18. Proszę o podanie IP produktu.

Odpowiedź: IP produktu to IP 44.

Pytanie 6

Poz. 19. Proszę o doprecyzowanie: p/t czy n/t.

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o produkt natynkowy.

Pytanie 7

Poz. 20. Jednostronna czy dwustronna? Oprawy do systemu CT czy Centralnej baterii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprawy awaryjnej jednostronnej, do systemu CT.

Pytanie 8

Poz. 26. Oprawa na jedno, czy na dwa źródła światła? 60 cm, czy 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprawy na 2 źródła światła 120 cm.

Pytanie 9

Poz. 31. Proszę o podanie barwy światła produktu. Tuba T8, czy Tuba Led?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tuby T8, barwa światła ciepła.

Pytanie 10

Poz. 39. Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pod sformułowaniem "wypustki wtyków z pełne walce"?

Odpowiedź: Końcówki mają być wykonane z litego materiału, a nie z rurki pustej w środku.



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

Pytanie 11

Poz. 40-46. Czy chodzi o wyłączniki nadprądowe? Proszę o podanie charakterystyki (B czy C) i ilu polowy produkt (1P)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji 40-43 wyłącznika podtynkowego pojedynczego, podwójnego, krzyżowego, schodowy. W pozycji 44-46 wyłącznik nadprądowy S301 charakterystyka B.

Pytanie 12

Poz. 33. Proszę o dopuszczenie świetlówek o trwałości 20000h przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie świetlówek.

Pytanie 13

Poz. 36. Trzonek produktu to E27, E40? Proszę o dopuszczenie źródła światła 23W albo 30W.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga żarówki z przejściówką E40 na E27, dopuszcza źródło światła 23W i 30W.

Pytanie 14

Poz.36. Trzonek produktu to E27, E40? Proszę o dopuszczenie źródła światła 55W.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga trzonka produktu E 40 i dopuszcza źródło światła 55W.

Pytanie 15

Poz.53. Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik ledowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiennika ledowego.

Pytanie 16

Poz.56. Proszę o dopuszczenie źródła światła o mocy 8,5W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza źródło światła o mocy 8,5W.

W związku z wyjaśnieniami treści Zaprośnienia, Zamawiający wprowadza zmiany w Formularzu asortymentowo-cenowym do Zaprośnienia (zmiany zaznaczone czerwoną czcionką). Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2024.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zaprośnienia do składania ofert.

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
Beata Musialik

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT